



Costruzione e vendita di apparecchi
per riscaldamento e condizionamento
industriale e civile

Aerotermi
Termostricce radianti
Ventilconvettori
Unità trattamento aria
Canne fumarie



ISO 9001:2008
Cert.n° 0545/5



Leistungserklärung Nr. DOP006

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Deckenmontierte Strahlplatten „Duck Strip“ – EN 14037:2013

Maximaler Betriebsdruck: 4 bar

2. Modell-Typen: **DS2-03, DS2-06, DS2-09, DS2-12, DS3-03, DS3-06, DS3-09, DS3-12**

3. Verwendungszweck: **Heizen von Gebäuden**

4. Hersteller: SabianaSpa – Via Piave 53 – 20011 Corbetta (MI) – Italy – Tel.: +39 02 972031 –

info@sabiana.it – www.sabiana.it

6. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß

Anhang V: **System 4 für Brandverhalten – System 3 für den Rest der wesentlichen Merkmale**

7. Notifizierende Stelle: HLK – Institut für Gebäudetechnik – Universität Stuttgart – Pfaffenwaldring 35

– 70569 Stuttgart – Germany – www.ige.uni-stuttgart.de

8. Erklärte Leistungen:

wesentliche Merkmale	Leistung	harmonisierte techn. Norm
Brandverhalten	Klasse A1	EN 14037-1
Abgabe von gefährlichen Stoffen	keine Abgabe	
Druckdichtheit	besteht	
Oberflächentemperatur	Maximum 120°C	
Druckfestigkeit	besteht	
Beständigkeit des Oberflächenschutzes	Klasse 0	

Merkmale		DS2-03	DS2-06	DS2-09	DS2-12	DS3-03	DS3-06	DS3-09	DS3-12	EN 14037-1
		berechnete Wärmeleistung	W/m	162	289	406	543	194	345	
Wärmeleistung in verschiedenen Betriebszuständen	K	1,6346	2,8547	3,924	5,4315	1,7367	3,0624	4,4192	5,7425	
	n	1,147	1,1519	1,1577	1,1489	1,1771	1,1786	1,1807	1,1757	

Die Leistungsbeschreibung des Produktes in den Punkten 1 und 2 ist in Übereinstimmung mit der detaillierten Erläuterung in Punkt 8. Diese Leistungsbeschreibung ist unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers, welcher in Punkt 4 genannt wird, ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers durch: Herrn Luigi Binaghi (Geschäftsführer)

Luigi Binaghi
Presidente

Corbetta, 28.06.2013

